

VKF Brandschutzanwendung Nr. 7542

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen	
Gesuchsteller	bv-ag Brandschutzvertriebs AG Lysbüchelstrasse 450 4056 Basel Schweiz	
Hersteller	bv-ag Brandschutzvertriebs AG 4056 Basel Schweiz	
Produkt	EUROFLEX BRANDSCHUTZKOMPENSATOR G	
Beschrieb	Abschottung für bewegliche Stahlrohrleitungen (Dmax=356mm), beidseitig Kompensator aus 4 Lagen EUROVLIES TYP 7, dazwischen 1 Lage KAOWOOL (25mm, 128kg/m3), Beschichtung EUROCOVER, Montage Decke	
Anwendung		
Unterlagen	MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '23 0834 4 90' (15.02.1991)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	S 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	13.09.2017	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	22.05.2012	

M. Donzé

Marcel Donzé

G. Rappo

Gérald Rappo



**Attestation d'utilisation AEAI n° 7542**

Groupe 223	Obturations/passages
Requérant	bv-ag Brandschutzvertriebs AG Lysbüchelstrasse 450 4056 Basel Schweiz
Fabricant	bv-ag Brandschutzvertriebs AG 4056 Basel Schweiz
Produit	EUROFLEX BRANDSCHUTZKOMPENSATOR G
Description	Système d'obturation pour conduites flexibles en acier (E _{max} =356mm), compensateur des 2 côtés en 4 couches d'EUROVLIES TYPE 7, 1 couche intermédiaire de KAOWOOL (25mm, 128kg/m ³), enduit EUROCOVER, montage plafond
Utilisation	
Documentation	MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '23 0834 4 90' (15.02.1991)
Conditions d'essai	AEAI
Appréciation	Classe de résistance au feu: S 90
Durée de validité	31.12.2022
Date d'édition	13.09.2017
Remplace l'attestation du	22.05.2012

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo

